

3 排ガス中のばい煙類

頻度：ばい煙：6ヶ月に1回以上（本組合では毎月実施）

ダイオキシン類：年1回以上（本組合では年2回実施）

区分	維持管理基準		月	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	法規制値	自主規制値	採取位置												
			採取年月日	H28.4.19	H28.4.19	H28.5.24	H28.5.25	H28.6.15			H28.7.19	H28.8.19	H28.8.19	H28.9.27	H28.9.27
			結果判明年月日	H28.5.17	H28.5.17	H28.6.10	H28.6.10	H28.6.29			H28.8.1	H28.9.6	H28.9.6	H28.10.11	H28.10.11
硫黄酸化物	5999ppm	30ppm	測定結果	0.08未満	0.087未満	0.086未満	0.083未満	0.085未満			0.088未満	0.078未満	0.082未満	0.080未満	0.087未満
ばいじん	0.08mg/m ³	0.01mg/m ³		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
窒素酸化物	250ppm	80ppm		51	46	62	59	51			69	65	52	58	57
塩化水素	430ppm	50ppm		37	42	2	7	9			31	16	18	56	35
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m ³	0.1ng-TEQ/m ³		結果判明年月日	-	-	H28.6.13	H28.6.10	-	-	-	-	-	-	-
			測定結果	-	-	0.0044	0.0032	-	-	-	-	-	-	-	

区分	維持管理基準		月	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	法規制値	自主規制値	採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
			採取年月日	H28.10.14	H28.10.14	H28.12.9	H28.12.9	H28.12.20	H28.12.21	H29.1.17	H29.1.17	H29.2.17	休炉	休炉	H29.3.7
			結果判明年月日	H28.11.8	H28.11.8	H28.12.29	H28.12.29	H29.1.5	H29.1.5	H29.2.1	H29.2.1	H29.3.1			H29.3.21
硫黄酸化物	5999ppm	30ppm	測定結果	0.090未満	0.088未満	0.086未満	0.087未満	0.091未満	0.092未満	0.086未満	0.093未満	0.089未満			0.092未満
ばいじん	0.08mg/m ³	0.01mg/m ³		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満
窒素酸化物	250ppm	80ppm		62	45	60	57	60	52	52	56	61			43
塩化水素	430ppm	50ppm		7	10	21	25	12	13	14	11	9			15
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m ³	0.1ng-TEQ/m ³		結果判明年月日	-	-	-	-	H29.1.5	H29.1.5	-	-	-	-	-
			測定結果	-	-	-	-	0.0014	0.002	-	-	-	-	-	-

