

仕様書等について（回答）

- 1 入札関係について
- 2 現契約状況について
- 3 設備状況について
- 4 落札者決定後の取決めについて
- 5 その他

1 入札関係について

番号	質問事項	回 答
1	入札書、委任状に記載する日付を教えてください。	入札書・委任状ともに 「入札日 平成 31 年 1 月 30 日」
2	内訳書で使用する単価は税抜・税込どちらでしょうか。 税込単価の場合、税込合計金額から税抜入札金額を算出する際の端数処理を教えてください。	積算内訳書は、税抜単価での算出となり、端数が生じた場合、1 円未満切捨てとなります。 入札書に記載する額と積算内訳書に記載する合計金額（参考総価比較額）は同額となります。

3	<p>エクセルデータの積算内訳書に記載する参考総価比較額は、消費税及び地方消費税を含めない額とありますが、基本料金単価及び電力量単価は、税込み若しくは税抜きのどちらの金額を記載すればよろしいでしょうか。</p>	<p>積算内訳書に記載する単価は、全て、税抜価格をご記入ください。</p>
4	<p>入札当日に代理人が入札書を提出する場合、入札書に記載する入札者名は弊社代表者が代理人のどちらになりますか。また、入札用封筒の封印に用いる印鑑もどちらになりますか。</p>	<p>代理人による入札を行う場合 入札書に記載する氏名につきましては、委任状に記載してある代理人の氏名と住所を記載し、代理人の押印をお願いします。積算内訳書についても同様をお願いします。 入札用封筒の封印につきましては、とくに本組合の規定はありませんが、委任状に記載の代理人の印を押して頂いております。</p>
5	<p>入札書及び積算内訳書にホチキス留めや割印の有無などのご指定はありますか。ある場合、位置や個数を教えてください。</p>	<p>ホチキス留め、割印の規定はありません。</p>
6	<p>「電気の購入」入札時に力率割引を含めますか。</p>	<p>力率割引を含めての算出となります。 ※力率 100%で算出</p>

7	<p>入札書等を入れた封筒に封緘印や封字をする必要はありますか。封緘印が必要な場合、封筒のフタを閉じた位置に1箇所ですろしいでしょうか。</p>	<p>とくに封緘印や封字をする必要はありません。</p>
8	<p>郵便又は電信による入札は認めないとありますが、事前に入札書を持参した場合、当日立会いは必要でしょうか。</p>	<p>入札書の事前持ち込みは出来ません。 当日、指定した時刻までに来場いただき、指定した時刻に参加者確認を行います。その後、入札箱へ入札書を投函していただく流れになります。 開札は、即時開札となります。</p> <p>入札日時</p> <p>① 「肝属地区清掃センターで使用する電気の購入」 平成31年1月30日（水）13時30分から</p> <p>② 「肝属地区清掃センターで発生する余剰電力の売却」 平成31年1月30日（水）14時から</p>
9	<p>「資本関係又は人的関係に関する申請書」の書類の提出について 該当なしの場合はどのようにすればいいのか。</p>	<p>記入欄の個所に「該当なし」と記入していただき、提出ください。</p>

2 現契約状況について

番号	質問事項	回 答																							
1	入札対象施設の契約状況（契約先・契約単価）	<p>電気の購入先 丸紅新電力 税抜</p> <table border="1" data-bbox="1249 416 1951 560"> <thead> <tr> <th rowspan="2">契約電力 (kWh)</th> <th rowspan="2">基本料金 [円/kWh]</th> <th colspan="2">使用電力量料金単価 [円/kWh]</th> </tr> <tr> <th>夏季</th> <th>その他季</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>950</td> <td>415</td> <td>12.41</td> <td>11.57</td> </tr> </tbody> </table> <p>余剰電力の売却先 日立造船株式会社（非バイオマス分） 税抜</p> <table border="1" data-bbox="1258 699 1989 951"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間帯</th> <th>電力料金単価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">平日昼間</td> <td>夏季ピーク</td> <td>11.92 円/kWh</td> </tr> <tr> <td>夏季</td> <td>10.34 円/kWh</td> </tr> <tr> <td>その他季</td> <td>10.34 円/kWh</td> </tr> <tr> <td colspan="2">夜間・休日</td> <td>6.91 円/kWh</td> </tr> </tbody> </table>	契約電力 (kWh)	基本料金 [円/kWh]	使用電力量料金単価 [円/kWh]		夏季	その他季	950	415	12.41	11.57	時間帯		電力料金単価	平日昼間	夏季ピーク	11.92 円/kWh	夏季	10.34 円/kWh	その他季	10.34 円/kWh	夜間・休日		6.91 円/kWh
契約電力 (kWh)	基本料金 [円/kWh]	使用電力量料金単価 [円/kWh]																							
		夏季	その他季																						
950	415	12.41	11.57																						
時間帯		電力料金単価																							
平日昼間	夏季ピーク	11.92 円/kWh																							
	夏季	10.34 円/kWh																							
	その他季	10.34 円/kWh																							
夜間・休日		6.91 円/kWh																							
2	現在の電力の供給者様と「自家発補給電力」の契約を結ばれて、らっしゃいますか。結ばれてらっしゃる場合は契約電力、使用月・未使用月とその使用量をご回答くださいませ。	「自家発補給契約」は結んでおりません。																							
3	予備送電の契約はありますか。	予備送電の契約はありません。																							

3 設備状況について

番号	質問事項	回 答
1	<p>購入先の切替や契約電力の増加に伴い、一般送配電事業者の工事等が必要となる場合がございますが、本件名につきまして、契約開始日までの購入先の切替や契約電力の増加について、一般送配電事業者へのご確認の上、手続きに問題ないとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>現在、契約電力の変更する予定はありません。 また、現在新電力と契約中であり設備改修等の工事は無いと考えております。</p>
2	<p>契約期間中に建替えや増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。</p>	<p>契約期間中に電気設備関係の工事予定は、ありません。</p>

3	<p>予期しない出力低下や突発事故等の実績はありますでしょうか。ありましたら教えてください。</p>	<p>般廃棄物を燃焼し、発電していることから、可燃ごみ内に不純物（不燃ごみ等）が混入しボイラー内部で詰まることがあります。不純物が詰まると燃焼に支障をきたすため、除去を行うのですが、除去作業の数時間は、ごみの燃焼が出来なくなり、出力の低下も想定されます。</p> <p>軽微な詰りについては、灯油を使用し、ボイラーを止めず除去作業が可能です。ただし、ひどい状況になると、2～3日除去作業にかかり、ボイラー停止せざる負えない状況も発生します。事例として平成28年12月に予定にない電気の購入をいたしました。</p> <p>機器の状態により運転日数が変更する可能性もあります。</p>
---	--	--

4 落札者決定後の取決めについて

番号	質問事項	回答
1	<p>契約書や覚書について協議させていただくことは可能でしょうか。また、可能な場合、契約書にない細目の事項にかんしては、弊社に電気需給約款に依拠する形で締結させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p> <p>落札者決定後、契約を実行するにあたり、必要な事項については、協議し、定めたいと考えております。</p>

2	<p>保証金免除を受けるための供給実績の証明は、履行証明書の写しでよろしいでしょうか。</p>	<p>契約保証金につきましては、大隅肝属広域事務組合契約規則第2条により準用する鹿屋市契約規則第35条各号の規定に該当する場合は免除となります。</p> <p>実績の証明につきましては、履行証明書で代用可能です。</p>
3	<p>契約先変更の手続き等に必要な以下の内容についてご提示いただけますでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・供給地点特定番号（全国一律で付番される22桁の識別番号） <p>現在の供給者とのご契約番号（コード）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在の供給者とのご契約名義 ・現在の供給者名 ・現在の電気主任技者（会社・所属・指名・電話番号） 	<p>落札者決定後、契約を実行するにあたり、手続きに必要な情報等は、ご提示いたします。</p>
4	<p>契約決定後、運転計画資料等をもとに、施設のご担当と運転計画についての打合せ等は、電話やメールで可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>
5	<p>（計量日）条文を以下に変更または追加を含めた協議に応じて頂くことは可能でしょうか。『計量は毎月1日午前0：00に行う』</p>	<p>可能です。</p> <p>契約を実行するにあたり、必要な事項については、協議し、定めたいと考えております</p>

6	買電の請求書は WEB からのダウンロードにてご対応いただけるか。	可能です。
7	検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせて頂いております。その旨ご了承いただけますか。	了承いたします。
8	毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります旨ご了承いただけますか。	了承いたします。
9	支払方法は、口座自動引き落としまたは弊社金融機関講座への振込のどちらになるのでしょうか。また、振込の場合、振込手数料の負担は、発注者様の負担でよろしいでしょうか。	振込となり、手数料は発注者側で負担いたします。
10	お振込みにてお支払をいただく場合、1回の請求においてたとえ振込日が同日であったとしても、2回以上に分けてのお振込については、対応しかねます。毎月お支払は、一括でよろしいでしょうか。	一括で可能です。
11	発電計画は4日前通知可能か。	可能です。
12	負荷追従型運転の可否	一般廃棄物という熱量が安定しないものを燃焼しているため、発電出力を調整することは、困難となります。

13	<p>供給開始時に契約電力の変更がある場合、以下の内容を教えていただけますか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更理由、設定根拠について ・契約電力変更に関する一般送配電事業者への事前検討と事前検討回答書の有無。 	<p>基本的に契約電力を変更する予定はありません。仮に変更が必要となった場合には、契約者と事前に協議検討を行い定めたいと考えております。</p>
14	<p>一般送電事業者が値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますが。</p>	<p>可能です。 法改正等の外的要因により変更が必要となった場合、協議検討いたします。</p>
15	<p>インバランスが崩れた場合の保証について</p>	<p>契約内容については、落札決定後の協議になりますが、基本的に本組合がインバランス清算（ペナルティ）は行わず、受注者が支払うこととなります。</p>

5 その他

番号	質問事項	回 答
1	<p>公告後に仕様書等に変更・修正等が生じた場合は、個別にご連絡いただけますでしょうか。</p>	<p>可能です。</p>

2	旧一般電気事業者と契約時の契約種別を教えてください。また、付帯割引がある場合は割引名と金額を教えてください。	契約者 九州電力株式会社 契約種別 業務用季特別電力 A-I 付帯割引 無し
3	前回の入札に参加した一般電気事業者名	前回の入札参加者 肝属地区清掃センターで使用する電力の購入 参加事業者 6社 肝属地区清掃センターで発生する余剰電力の売却 参加事業者 4社