

平成31年度肝属地区清掃センターで使用する電気の購入契約に関する仕様書

肝属地区清掃センターで使用する電気の購入については、契約書に定めるもののほか、この仕様書に定めるところによる。

1 件名

平成31年度 肝属地区清掃センターで使用する電気の購入

2 施設概要

(1) 業種

一般廃棄物焼却施設

(2) 供給電力方式等

ア 電気方式 交流3相3線式

イ 標準電圧 6,000V

ウ 計量電圧 6,000V

エ 標準周波数 60Hz

オ 受電方式 1回線受電

カ 受電設備の総容量 4,500kVA

キ コンデンサ取付容量 319kvar

ク 常用タービン発電設備 2,500kW（系統連系あり）

コ 非常用自家発電設備 あり（系統連系なし）

(3) 需給地点

鹿屋市串良町下小原3893番地8の発注者の設置した構内1号柱に設置した開閉器の接続点

(4) 計量地点

構内第1柱

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、取引用計器及び附属装置は九州電力株式会社の所有とする。

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

(7) 電力量等の計量

ア 自動検針装置 : 有

イ 電力会社の検針方法 : 自動検針

ウ 電力量計構成 : 変成器付複合計器（時間帯別精密級）

3 予定使用電力量、契約電力

(1) 予定使用電力量 867,580kWh

（平成31年4月1日から平成32年3月31日までの使用電力量見込み。予定使用電力量は、運転計画の変更、焼却炉及び発電設備の運転状態・故障時等により増減する。この場合において、発注者は上記の予定使用電力量に拘束されるものではなく、その増減について何らの責任を負うものではない。）

- (2) 契約電力 950 kW
(契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により測定される数値の需要電力で原則とし、これを越えないものとする。)
- (3) 力率 100% (平均)
(月別の力率は、実測値によるものとする。)

- 4 契約供給期間
平成31年4月1日0時から平成32年3月31日24時まで

- 5 予定買電電力量
「月別内訳」資料1参照
「日別内訳」資料1-1 ～ 1-6 参照

- 6 使用電力量実績 (平成27年度～平成30年度)
「月別内訳」資料2参照
「日別内訳」資料2-1 ～ 2-14参照

- 7 運転計画
資料3参照

- 8 その他
力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない供給条件については、九州管内の一般電気事業者の定める特定規模需要標準供給条件、並びに特定規模需要選択供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。