平成31年度（2019年度）　肝属地区清掃センター運転状況

1　焼却した一般廃棄物の種類及び焼却量

(1)　種類

燃やせるごみ

(2)　焼却量（単位：トン）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
１号炉	1,961	2,037	1,939	710	1,970	1,953
１号炉累計	1,961	3,998	5,937	6,647	8,617	10,570
２号炉	1,976	2,062	535	2,076	1,984	1,981
２号炉累計	1,976	4,038	4,573	6,649	8,633	10,614
計	3,937	4,099	2,474	2,786	3,954	3,934
累計	3,937	8,036	10,510	13,296	17,250	21,184

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１号炉	1,999	353	2,043	2,065	479	2,054
１号炉累計	12,569	12,922	14,965	17,030	17,509	19,563
２号炉	2,011	484	2,068	2,082	1,967	584
２号炉累計	12,625	13,109	15,177	17,259	19,226	19,810
計	4,010	837	4,111	4,147	2,446	2,638
累計	25,194	26,031	30,142	34,289	36,735	39,373

2　ガス温度、一酸化炭素濃度、冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

※　－　：　休炉

区分	測定位置	維持管理基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉
			月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均
燃焼ガス温度	炉内	800度以上	841	835	840	839	824	813	809	824	817	828	830	838
集じん器流入ガス温度	集じん器入口	200度以下	175	175	175	175	174	175	175	175	175	175	175	175
排ガス中の一酸化炭素濃度	煙突	100ppm以下	9.3	9.7	9.5	10.0	10.2	9.9	9.7	10.1	9.8	10.4	10.0	10.2
冷却設備、排ガス処理設備のばいじん除去		除去を行った日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日

区分	測定位置	維持管理基準	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉
			月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均
燃焼ガス温度	炉内	800度以上	818	832	815	818	825	828	826	835	818	839	815	812
集じん器流入ガス温度	集じん器入口	200度以下	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
排ガス中の一酸化炭素濃度	煙突	100ppm以下	9.8	10.2	9.7	8.3	8.8	8.7	7.9	8.9	8.3	7.4	9.3	11.6
冷却設備、排ガス処理設備のばいじん除去		除去を行った日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日

３　排ガス中のばい煙類

頻度：ばい煙　：　６ヶ月に１回以上（本組合では毎月実施）　　ダイオキシン類　：　年１回以上（本組合では年２回実施）

区分	維持管理基準		月	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉
	法規制値	自主規制値	採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突			煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
			採取年月日	H31.4.19	H31.4.19	R1.5.21	R1.5.22	R1.6.12			R1.7.12	R1.8.7	R1.8.7	R1.9.4	R1.8.7
			結果判明年月日	R1.5.10	R1.5.10	R1.6.13	R1.6.13	R1.6.25			R1.7.23	R1.8.29	R1.8.29	R1.9.20	R1.8.29
硫黄酸化物	5999ppm	30ppm	測定結果	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満			5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ばいじん	0.08mg/m^3	0,01mg/m^3	測定結果	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
窒素酸化物	250ppm	80ppm	測定結果	46	46	53	48	53			49	50	53	45	53
塩化水素	430ppm	50ppm	測定結果	6	11	10	15	10			8	7	10	5	7
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m^3	0.1ng-TEQ/m^3	結果判明年月日	-	-	R1.6.7	R1.6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
			測定結果	-	-	0.0058	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-

区分	維持管理基準		月	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉
	法規制値	自主規制値	採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突		煙突	煙突	
			採取年月日	R1.10.8	R1.10.8	R1.11.29	R1.11.29	R1.12.17	R1.12.18	R2.1.21	R2.1.21		R2.2.12	R2.3.3	
			結果判明年月日	R1.10.18	R1.10.18	R1.12.11	R1.12.11	R2.1.9	R2.1.9	R2.2.4	R2.2.4		R2.2.22	R2.3.16	
硫黄酸化物	5999ppm	30ppm	測定結果	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満		5未満	5未満	
ばいじん	0.08mg/m^3	0,01mg/m^3	測定結果	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
窒素酸化物	250ppm	80ppm	測定結果	53	58	64	50	49	49	60	63		49	49	
塩化水素	430ppm	50ppm	測定結果	13	23	8	12	7	6	11	12		11	7	
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m^3	0.1ng-TEQ/m^3	結果判明年月日	-	-	-	-	R2.1.28	R2.1.28	-	-	-	-	-	-
			測定結果	-	-	-	-	0.0018	0.0027	-	-	-	-	-	-