

# 仕 様 書

この仕様書は、大隅肝属広域事務組合が発注する大根田最終処分場高圧変圧器取替修繕に適用する。

## 1 修繕件名

大根田最終処分場高圧変圧器取替修繕

## 2 修繕場所

肝属地区大根田最終処分場（肝属郡錦江町田代川原 2043 番地）

## 3 自家用電気工作物

- (1) 受電電圧 6,600V
- (2) 受電電力 165kW
- (3) 設備容量 250Kva

## 4 修繕の内容

- (1) 既設機器撤去、処分
- (2) 新設機器取付
- (3) 試運転確認（絶縁耐力試験 等）
- (4) 報告書作成

## 5 取 替 品

品 名	メーカー	型式	定格・仕様	台数
変圧器（（モールドトランス）	日立	MRI-CR	部品表のとおり	1 台
変圧器（（モールドトランス）	日立	MRI-YDCR	部品表のとおり	1 台

生産中止などにより、機器が無い場合は、代替品を選定すること。

## 6 内 訳 書

入札書提出の際、内訳書（貴社内訳書）を添付すること。

## 7 完成図書の提出

修繕等を行ったときは修繕前後の状況写真等を記録に残し、完成図書を提出するものとする。

## 8 履 行 期 間

令和6年5月1日から令和6年3月28日まで

## 9 そ の 他

- (1) 修繕日程については、組合及び電気主任技術者として委任している九州電気保安協会と調整し、実施すること。
- (2) 本修繕の内容に関し、意見等がある場合は、九州電気保安協会に確認を行うこと。