

仕 様 書

この仕様書は、大隅肝属広域事務組合が発注する鹿屋最終処分場第一期原水2号ポンプ取替修繕に適用する。

1 修繕件名

鹿屋最終処分場第一期原水2号ポンプ取替修繕

2 修繕場所

鹿屋市下高隈町4319番地1

肝属地区鹿屋最終処分場

3 設備の内容

- (1) 名 称 浸出水原水2号ポンプ
- (2) メーカー 兵神装備
- (3) 型 式 ヘイシンモノポンプ4NE50型
- (4) 口 径 80A FF
- (5) 吐 出 量 $0.1\sim 0.23\text{m}^3/\text{min}$
- (6) 回 転 数 215~573rpm
- (7) 機械番号 229138

4 設備図

別紙のとおり

5 修繕の内容

- (1) 原水2号ポンプ本体部の撤去、取付
- (2) モーター側及び本体側プーリー交換
- (3) Vベルト交換
- (4) 試運転調整
- (5) 報告書作成

6 内訳書

入札書提出の際、内訳書（貴社内訳書）を添付すること。

7 完成図書の提出

修繕等を行ったときは修繕前後の状況写真等を記録に残し、報告書を提出するものとする。

8 履行期間

令和6年6月20日から令和7年2月28日まで

（部品納入後は直ちに修繕を行うこと。）

9 その他

修繕日程については、組合と調整し、実施すること。