

仕 様 書

この仕様書は、大隅肝属広域事務組合が発注する鹿屋最終処分場 2 号沈殿処理水ポンプ取替修繕に適用する。

1 修繕件名

鹿屋最終処分場 2 号沈殿処理水ポンプ取替修繕

2 修繕場所

鹿屋市下高隈町 4319 番地 1
肝属地区鹿屋最終処分場

3 設備の内容

- | | |
|-----------|---------------------------|
| (1) メーカー | 鶴見製作所 |
| (2) 型 式 | TOS80B21.5-62 |
| (3) 口 径 | 80mm |
| (4) 出 力 | 1.5KW |
| (5) 塗 装 等 | 塗装タールエポ内外面 3 回塗り |
| (6) そ の 他 | <u>着脱装置仕様（着脱装置は既設を使用）</u> |

4 修繕の内容

- (1) 処理水ポンプの撤去、取付 1 台
- (2) 試運転調整
- (3) 既設ポンプ廃棄
- (4) 報告書作成

5 製品保証

納入日から 1 年以上の保証とすること。また、メーカーからの出荷証明書及び、製品保証書を提出すること。

6 内 訳 書

入札書提出の際、内訳書（貴社内訳書）を添付すること。

7 完成図書の提出

修繕等を行ったときは修繕前後の状況写真等を記録に残し、報告書を提出するものとする。

8 履行期間

令和 6 年 6 月 20 日から令和 7 年 2 月 28 日まで
（部品納入後は直ちに修繕を実施すること。）

9 その他

修繕日程については、組合と調整し、実施すること。