

仕 様 書

この仕様書は、大隅肝属広域事務組合が発注する鹿屋最終処分場第一期原水バルブ取替修繕に適用する。

1 修繕件名

鹿屋最終処分場第一期原水バルブ取替修繕

2 修 繕 場 所

鹿屋市下高隈町 4319 番地 1
肝属地区鹿屋最終処分場

3 設備の内容（納入仕様）

(1) ゲートバルブ

- ・KITZ 10FCLS 100A 2個
- ・KITZ 300SLB0 100A(300クラス) 2個
- ※SUS ボルトナット、パッキン含む。

(2) チャッキバルブ

- ・KITZ 10FCOU 100A 2個
- ※SUS ボルトナット、パッキン含む。

4 修繕の内容

- (1) 上記バルブの撤去、取付
- (2) 既設バルブ廃棄
- (3) 報告書作成

5 製品保証

納入日から1年以上の保証とすること。また、メーカーからの出荷証明書及び、製品保証書を提出すること。

6 内 訳 書

入札書提出の際、内訳書（貴社内訳書）を添付すること。

7 完成図書の提出

修繕等を行ったときは修繕前後の状況写真等を記録に残し、報告書を提出するものとする。

8 履行期間

令和6年6月20日から令和7年2月28日まで
（部品納入後は直ちに修繕を実施すること。）

9 その他

修繕日程については、組合と調整し、実施すること。