

# 仕 様 書

この仕様書は、大隅肝属広域事務組合が発注する大根田最終処分場キレート吸着塔内配管取替修繕に適用する。

- 1 修繕件名  
大根田最終処分場キレート吸着塔内配管取替修繕
- 2 修繕場所  
肝属郡錦江町田代川原 2043 番地  
肝属地区大根田最終処分場
- 3 設備の内容  
キレート吸着塔（2基設置）  
別紙図面のとおり
- 4 取替部品（2基分）

(1) 集散水ノズル BD30型（スリット1.0mm） 40A	8個
(2) 内部処理水配管 SUS304 作製、加工、取付	1式
(3) ボルト、ナット類	1式
(4) パッキン類（マンホール、内部フランジ）	1式
(5) キレート樹脂、支持砂利	組合支給
- 5 修繕の内容
  - (1) 上記部品の取替修繕
  - (2) 配管加工、作製
  - (3) 既設キレート樹脂引き抜き及び新品キレート樹脂等充填
  - (4) キレート吸着塔内清掃
  - (5) キレート吸着塔内状況（腐食等）確認
  - (6) 試運転調整
  - (7) 報告書作成
- 6 完成図書の提出  
修繕等を行ったときは修繕前後の状況写真等を記録に残し、報告書を提出するものとする。
- 7 履行期間  
令和6年7月8日から令和7年1月31日まで  
（部品納入後は直ちに修繕を行うこと。）
- 8 その他
  - (1) 修繕日程及び機器の停止期間については、組合と調整し、実施すること。
  - (2) 既設キレート樹脂等の処分については、場内処分とする。
  - (3) キレート吸着塔は2階に設置されている。
  - (4) 現場の確認が必要な場合は組合と調整し実施することができる。