

仕 様 書

この仕様書は、大隅肝属広域事務組合が発注する大根田最終処分場キレート吸着塔エア作動弁取替修繕に適用する。

1 修繕件名

大根田最終処分場キレート吸着塔エア作動弁取替修繕

2 修繕場所

肝属地区大根田最終処分場（肝属郡錦江町田代川原 2043 番地）

3 既設機器仕様

(1) メーカー オーケーエム

(2) 機器名 エア作動弁

バタフライバルブ 6 1 5 X C - C S + B

ロータリーアクチュエーター TA 2 M - 6 3 D - 0 9

バイパス弁、速度制御弁ユニット B P S C - 0 8 A

(3) 製 番 187430 等

4 取替品仕様

(1) メーカー オーケーエム

(2) 機器名 エア作動弁

6 1 2 X C - C

・本 体：FCD450

・シート：NBR

・弁 体：SCS14

・付属品：スピコン付きバイパス弁

5 取替台数

50A 3 台

80A 2 台

100A 2 台 計 7 台

6 修繕の内容

(1) エア作動弁の取替

(2) 試運転調整

(3) 報告書作成

7 内訳書

入札書提出の際、内訳書（貴社内訳書）を添付すること。

8 完成図書の提出

修繕等を行ったときは修繕前後の状況写真等を記録に残し、報告書を提出するものとする。

9 履行期間

令和 6 年 7 月 8 日から令和 7 年 1 月 31 日まで

（部品納入後は直ちに修繕を行うこと。）

10 その他

修繕日程及び機器の停止期間については、組合と調整し、実施すること。