

番号	質問事項	回答
1	使用材料に関して、同等品での対応は可能でしょうか。お示してください。	同等品で可能です。 ただし、同等品と確認出来る書類を提出下さい。
2	再燃炉点検口など特注品の寸法がわかる図面はございますか。お示してください。	点検口の寸法は、(400×600) です。
3	Nレンガ(異形耐火物)のキャスターの素材等に指定はございますか。ある場合は内容をお示してください。	指定はないです。 ただし、最高使用温度/1,600℃の耐熱性があるもの